

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
тел./факс + 375 17 363-61-21, тел. + 375 17 363-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве



ТС 01.5054.25



Дата регистрации • 17 • октября 2025 г.

Действительно до • 18 • декабря 2028 г.

Продлено до • • г.

Продлено до • • г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Комплект материалов и изделий (система «ТИЗОЛ-БЕЛ-ЕТ ВЕНТ-МБОР-ОВ») в составе: материал базальтовый огнезащитный рулонный «МБОР-БЕЛ-10Ф», состав термостойкий клеящий «Плазас-Бел», скотч алюминиевый.

2. Назначение

Для повышения предела огнестойкости горизонтальных и вертикальных воздуховодов круглого и прямоугольного сечения приточной и вытяжной систем общеобменной вентиляции, устроенной в зданиях и сооружениях различного назначения.

3. Изготовитель

Разработчик системы — Общество с ограниченной ответственностью «Приорстрой», Республика Беларусь, 223053, Минская обл., д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 34, оф. 241-А.

Изготовители материалов и изделий, входящих в комплект, согласно приложению № 2 к настоящему техническому свидетельству.

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Приорстрой».

Республика Беларусь, 223053, Минская обл., д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 34, оф. 241-А.